

Łódź, dnia 11 kwietnia 2014r.

WYJAŚNIENIE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 2

Pytanie Nr 1.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w „Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” parametry nowych urządzeń dźwigowych powinny być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i mieć następujące minimalne wymiary:

- kabina: 1100 x 1400
- udźwig: 630 kg
- drzwi szybowe i kabinowe: 900x 2000 mm

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na dźwig o innych parametrach (a co za tym idzie na budowę szybu o dostosowanych do nich wymiarach) niż te wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (załącznik nr 7).

Czy Zamawiający wystąpił o uzyskanie odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych w trybie ustawy prawo budowlane.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenie oferty na dźwig o parametrach lepszych od podanych w załączniku nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający nie wystąpił o uzyskanie odstępstwa od cytowanych wyżej przepisów.

Pytanie Nr 2

Prosimy o dokładne sprecyzowane lokalizacji szybu dźwigowego i jego usytuowania względem zewnętrznych ścian budynku.

Szyb będzie usytuowany na zewnętrznej, wschodniej ścianie budynku w granicach okien klatki schodowej. Przystanki windy usytuowane będą na półpiętrach.

Pytanie Nr 3

Czy budowa szybu (dwie ściany żelbetowe i jedna ściana przeszklona) jest w zakresie realizacji prac Wykonawcy? Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności: ze Specyfikacji Istotnych

WYJAŚNIENIE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę i montaż windy”

Oznaczenie sprawy: 272.1.5.2014

Warunków Zamówienia można by wnioskować iż budowa szybu leży po stronie Wykonawcy podczas gdy w piśmie „wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 1” z dnia 10.04.2014 zamieszczonym na stronie internetowej zostało zapisane „wszystkie roboty budowlane konieczne do montażu windy i szybu wykona Zamawiający”.

Zamawiający nie precyzuje, że ściany boczne szybu mają być żelbetowe. Szyb może być w innej konstrukcji. Roboty budowlane, które wykona Zamawiający we własnym zakresie to:

- budowa podszybia
- budowa instalacji elektrycznej zasilającej
- roboty budowlane związane z wejściem do kabiny dźwigowej i inne.

Pytanie Nr 4

Czy Zamawiający posiada projekt budowlany?

W „wyjaśnieniu zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 1” z dnia 10.04.2014 również padło pytanie na temat projektu budowlanego ale w dalszym ciągu kwestia ta nie pozostaje wyjaśniona.

W przypadku gdy Wykonawca dysponuje projektem budowlanym prosimy o udostępnienie go.

Zamawiający nie posiada projektu budowlanego. Projekt ten będzie wykonany po otrzymaniu od Dostawcy windy, dokumentacji technicznej dotyczącej szybu i kabiny.

Pytanie Nr 5

Czy Zamawiający mógłby uściślić zapis SIWZ : „ W okresie gwarancyjnym Dostawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad i usterek w przedmiocie zamówienia w terminie 24 godzin od momentu zgłoszenia usterki lub wady. ”

Czy Zamawiający wymaga tylko przeglądów gwarancyjnych czy do oferty należy również doliczyć koszt comiesięcznej konserwacji urządzenia wymaganej przez UDT?

Zamawiający wymaga usunięcia ewentualnych awarii i usterek windy lub szybu w okresie gwarancji. Do wartości oferty nie należy doliczać comiesięcznej konserwacji urządzenia.

Z up. Łódzkiego Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska
mgr Krzysztof Wójcik
Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska w Łodzi